



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA
FRAZIONE DI CORNILLO VECCHIO**



Il giorno **11** (undici), del mese di **Novembre** dell'anno **2019** a seguito della convocazione del COI, alle ore 11:00, sono convenuti presso la frazione Cornillo Vecchio:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per l'Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Ing. Paolo Gatta;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi, alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Cornillo Vecchio a seguito degli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Cornillo Vecchio **non** è stata perimetrata

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. 0015635 del 21-11-2019

Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



quale zona rossa.

A seguito di verifica ispettiva in data odierna:

- si rileva che sono state eseguite dai VV.F. le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 103, 146, 313 con macerie da rimuovere (le comunicazioni di avvenuta demolizione da parte dei VV.F. sono pervenute al Comune di Amatrice con protocollo: n. 10736 del 28/04/2017, n. 11275 del 05/05/2017, n. 11277 del 05/05/2017;
- si rileva che per le macerie dei fabbricati crollati distinti al fg. 60 p.lle 73, 77, 72, 75, 356 è stato emanato apposito avviso di rimozione macerie n. 49 Prot. 15005 del 11.11.2019;
- si rileva che è in corso di realizzazione la cantierizzazione dell'area e la predisposizione della viabilità di cantiere;
- si rileva che risultano ancora da demolire i fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 143, 340, 145, 134, 135, 150, 133, 131, 252, 270, 398, 121, 122, 292, 70, 61, 62, 63, 64, 65, 255, 49, 284, 285, 357, 106, 363, 307, 279, 278, 218, 118, 120, 119, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 147, 151, 287/muro recinzione, 220, 219, 127, 128, 116, 117, 109/muro recinzione, 362/muro recinzione, 123, 162, 163/muro recinzione, 317/muro recinzione, 104/muro recinzione;
- si rileva che l'ordinanza n.369 del 24.05.2017 riguardante la demolizione 148, 149 rimane sospesa in quanto oggetto di richiesta di chiarimento sottoposta al MIBAC;
- si rileva che risultano ancora da demolire con la procedura



"demolizione accorta" i fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 153, 154, 155, 164, 221, 136, 399, 68, 69, 251 contenuti nell'ord. 213 del 7.11.2019 in quanto oggetto di prescrizioni MiBAC;

- si rilevano come da eseguire le opere provvisorie disposte sui fabbricati distinti al foglio 60 p.lle 108-152 oggetto di prescrizioni MiBAC come da GTS amministrativo n. 1 del 12.11.2018: *"Per la p.lla 108 si prescrive uno smontaggio controllato della porzione centrale da effettuare all'esito della messa in sicurezza della porzione che comprende il fontanile e dalla porzione connessa alla p.lla 152"*;
- si da atto che restano da trattare le macerie afferenti la Chiesa da trattare come macerie di Tipo "A" da parte del Soggetto Attuatore, a completamento dell'intervento realizzato con inizio lavori del 28/08/2018 con parere MiBAC n. 7503 del 13/06/2018;
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza dei fabbricati distinti al foglio 60 particelle 184, 185, 200, 250, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 227, 395, 396 e foglio 61 particelle 76 (ad esclusione edificio basso), 357, 192, 193 che non sono stati oggetto di precedenti GTS;

Per le motivazioni che precedono;

questo GTV

PROPONE

- di procedere con la rimozione delle macerie dei fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 73, 77, 72, 75, 356, 103, 146, 313



secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, in
accordo con l'avviso di rimozione macerie n. 49 Prot. 15005
del 11.11.2019;


- di procedere in adempimento a quanto disposto dalle
ordinanze sindacali e secondo i dettami delle direttive
emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano
Regionale per la gestione delle macerie, con gli interventi
previsti sui fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 143, 340, 145, 134,
135, 150, 133, 131, 252, 270, 398, 121, 122, 292, 70, 61, 62, 63, 64,
65, 255, 49, 284, 285, 357, 106, 363, 307, 279, 278, 218, 118, 120,
119, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 147, 151, 287/muro recinzione,
220, 219, 127, 128, 116, 117, 109/muro recinzione, 362/muro
recinzione, 123, 162, 163/muro recinzione, 317/muro
recinzione, 104/muro recinzione;
- di procedere in adempimento a quanto disposto dalle
ordinanze sindacali, in particolare all'ord. 213 del 7.11.2019 e
secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con
particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione
delle macerie, con gli interventi previsti (demolizione accorta)
sui fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 153, 154, 155, 164, 221, 136,
399, 68, 69, 251;
- di attendere il chiarimento del MIBAC circa l'intervento
previsto per il fabbricato distinto al fg. 60 p.lle 148-149,
oggetto dell'ordinanza n.369 del 24.05.2017;
- di eseguire le opere provvisoriale disposte sui fabbricati distinti



al fg. 60 p.lle 108-152 oggetto di prescrizioni MIBAC come da GTS amministrativo n. 1 del 12.11.2018: "Per la p.lla 108 si prescrive uno smontaggio controllato della porzione centrale da effettuare all'esito della messa in sicurezza della porzione che comprende il fontanile e dalla porzione connessa alla p.lla 152";

- di delimitare le macerie afferenti la Chiesa da trattare come macerie di Tipo "A" da parte del Soggetto Attuatore ;
- di estendere le operazioni di rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, ai fabbricati crollati distinti al fg.60 p.lle 184, 185, 200, 250 (Casale Gentile) previa emissione di apposito avviso;
- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, ai fabbricati distinti al fg. 60 p.lle 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 227, 395, 396 (Casale Gentile) previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edifici in aggregato, che si sviluppano su due-tre livelli, realizzati in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, con presenza limitata di catene. Da apposito sopralluogo sono stati rilevati crolli parziali degli edifici corrispondenti alle p.lle 179, 181, 182, 188 e un severo grado di danno con lesioni passanti, espulsione di muratura e



fuori piombo delle murature portanti per gli edifici corrispondenti alle p.lle 180, 183, 186, 395, 396, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità”;

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, ai fabbricati distinti al fg.61 p.lle 76 (ad esclusione edificio basso), 192, 357, 193 previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

“Edifici su due-tre livelli realizzati in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata.

Da apposito sopralluogo sono stati rilevati: crollo dei fabbricati distinti al fg. 61 p.lle 76/parte-357-193 e un severo quadro fessurativo con lesioni passanti e fuori piombo delle murature portanti dei fabbricati distinti al fg. 61 p.lle 76/parte-192, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità”;

Più segnatamente, questo GTV

RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;

ACCERTA



che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.

Si allega al presente verbale:

- 1) Un estratto di mappa catastale recante:
 - a) i fabbricati crollati/demoliti con macerie da rimuovere;
 - b) i fabbricati da demolire a seguito delle ordinanze sindacali;



- c) i fabbricati da demolire con "demolizione accorta" a seguito delle ordinanze sindacali e prescrizioni MIBAC;
- d) i fabbricati da demolire a seguito prescrizioni GTV;
- e) i fabbricati con messa in sicurezza da eseguire;
- f) i fabbricati oggetto di richiesta di chiarimento al MIBAC
- g) Chiesa
- h) I fabbricati oggetto di richiesta di chiarimento al MIBAC e sospensione dell'ordinanza

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione e rimozione macerie frazione Cornillo Vecchio, avviso di rimozione macerie).

3) Documentazione fotografica dei fabbricati per i quali questo GTV propone la demolizione.

Redatto il presente verbale, in triplice esemplare, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 13:00 e viene sottoscritto dagli intervenuti.


COI: P.I. Armando Bartolelli

Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini

Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera

G.A.R.C. spa: Ing. Paolo Gatta





Handwritten notes in black and blue ink, possibly initials or a signature, located in the lower right quadrant of the page.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI FABBRICATI PER I QUALI
IL GTV PROPONE LA DEMOLIZIONE

Fig. 61 p.lla 357



Handwritten signature in blue ink.

Fig. 61 p.lla 76



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P. B. M.' or similar.

Fig. 61 p.lla 192



[Handwritten signature]



PK
LH



09/11/2017

Fig. 61 p.lla 193



Fig. 60 p.lle 184 - 185 - 200 - 250



Handwritten signature in blue ink.

Fg. 60 p.lla 179



Fg. 60 p.lla 180



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fg. 60 p.lla 181



Handwritten notes in blue ink, including a signature and the number '181'.

Fg. 60 p.lla 182



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'F. B.' with a flourish above it.

Fg. 60 p.lla 183



Handwritten signature and initials in blue ink.

Fg. 60 p.lla 186



Fg. 60 p.lla 188






Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. P. 9/10".

Fg. 60 P.Ila 227



Fg. 60 P.Ila 395



Fg. 60 P.Ila 396



Handwritten signature in blue ink.

STATO ORDINANZE CORNILLO VECCHIO

PROG.	N° SCHEDA GTS FASCICOLA	DEL	n. ord.	del	n. prot.	del	TIPOLOGIA	frazione	fg	mapp.	AVVISO RIMOZIONE MACERIE	Prescrizioni MIBAC	Sequestri	MIBAC REVISIONE
289	1	05/05/2017	/	/	/	/	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	A				
290	2	08/05/2017	364	213	24/05/2017 07/11/2019	14690 14936	19.06.2017	DEMOLIZIONE / DEM. ACCORTA	CORNILLO VECCHIO	60	153 - 154 - 155 - 164 - 221		B - Smont. Contr. (153, 154, 221, 155, 164)	DEMOLIZIONE ACCORTA
291	3	08/05/2017		365	24/05/2017	14691	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	143 - 340	N. 49 DEL 11/11/2019		
292	4	08/05/2017		366	24/05/2017	14692	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	145	N. 49 DEL 11/11/2019		
293	5A	08/05/2017		367	24/05/2017	14693	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	134 - 135	N. 49 DEL 11/11/2019	C - maggiore definizione spiccati e salvaguardia beni identitari (135)	
294	5B	08/05/2017	368	213	24/05/2017 07/11/2019	14694 14936	19.06.2017	DEMOLIZIONE / DEM. ACCORTA	CORNILLO VECCHIO	60	136 - 399		B - Smont. Contr.	DEMOLIZIONE ACCORTA
295	5C	08/05/2017		369	24/05/2017	14695	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	148 - 149		B - Smont. Contr. (149)	
296	5D	08/05/2017		370	24/05/2017	14696	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	150	N. 49 DEL 11/11/2019		
297	6	08/05/2017		371	24/05/2017	14697	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	133	N. 49 DEL 11/11/2019		
298	7	08/05/2017		372	24/05/2017	14698	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	131	N. 49 DEL 11/11/2019		
299	8	08/05/2017		373	24/05/2017	14699	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	252	N. 49 DEL 11/11/2019		
300	9	08/05/2017		374	24/05/2017	14700	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	270	N. 49 DEL 11/11/2019		
301	10	08/05/2017		375	24/05/2017	14701	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	398	N. 49 DEL 11/11/2019		
302	11	08/05/2017		376	24/05/2017	14702	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	121 - 122 - 292	N. 49 DEL 11/11/2019		
303	12	08/05/2017	377 (rettificata con ord 682 del 05.10.2017 - prot n. 24964 del 11.10.2017)	213	24/05/2017 07/11/2019	14703 14936	19.06.2017	DEMOLIZIONE / DEM. ACCORTA	CORNILLO VECCHIO	60	68 - 69 - 70 - 251	N. 49 DEL 11/11/2019	B - Smont. Contr. (68, 69, 251)	DEMOLIZIONE ACCORTA
304	13	08/05/2017		378	24/05/2017	14704	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 255	N. 49 DEL 11/11/2019		
305	14	08/05/2017		379	24/05/2017	14705	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	49 - 284 - 285	N. 49 DEL 11/11/2019		
306	15	08/05/2017		380	24/05/2017	14706	19.06.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	108 - 152		B - Smont. Contr. (108 smontaggio controllato della porzione centrale da effettuare all'esito della messa in sicurezza della porzione che comprende il fontanile e della porzione connessa alla p.lla 152); B Mess. In sic. (152)	
	1	14.02.2017	114 eseg.		21/02/2017	5008	23.02.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	103	N. 49 DEL 11/11/2019		
	4	14.02.2017	115 eseg.		21/02/2017	5007	23.02.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	146	N. 49 DEL 11/11/2019		
	1	20.04.2017	270		27/04/2017	10706	27.04.2017	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	313	N. 49 DEL 11/11/2019		
	1	25.01.2018	63	29.01.2018		2713	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	357			
	1	25.01.2018	61	29.01.2018		2711	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	106, 363			
	1	25.01.2018	71	29.01.2018		2722	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	307, 279, 278, 218			
	1	25.01.2018	59	29.01.2018		2708	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	118, 120, 119, 115, 114, 113, 112, 111, 110			
	1	25.01.2018	67	29.01.2018		2717	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	147, 151			
	1	25.01.2018	57	29.01.2018		2703	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	287			
	1	25.01.2018	69	29.01.2018		2719	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	220, 219, 127, 128			
	1	25.01.2018	58	29.01.2018		2704	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	116, 117			
	1	25.01.2018	60 (rettificata con Ord 105 del 06.03.2018 - prot. 3788 del 09.03.2018)	29.01.2018		2710	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	109			
	1	25.01.2018	62	29.01.2018		2712	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	362			
	1	25.01.2018	68	29.01.2018		2718	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	123			
	1	25.01.2018	65	29.01.2018		2715	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	162			
	1	25.01.2018	66	29.01.2018		2716	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	163			
	1	25.01.2018	70	29.01.2018		2720	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	317			
	1	25.01.2018	64	29.01.2018		2714	19.02.2018	DEMOLIZIONE	CORNILLO VECCHIO	60	104			

E=-13300

CORNILLO VECCHIO

ALLEGATO 1 - GTV 11/11/2016



LEGENDA

- Rimozione macerie da fare
- Demolizione da fare
- Demolizione accorta da fare
- Messa in sicurezza da fare (MIBAC)
- Demolizione a seguito GTV
- Chiesa - delimitare macerie
- In attesa di chiarimento MIBAC

N=42500

2 Particelle: 200,287

Comune: AMATRICE
Foglio: 60

Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

Scala originale: 1:1000


14-Nov-2019 15:50:36
Prot. n. T236844/2019

CORNILLO VECCHIO

ALLEGATO 2 - GTV 11/11/2016

LEGENDA

- Rimozione macerie da fare
- Demolizione da fare
- Demolizione accorta da fare
- Messa in sicurezza da fare (MIBAG)
- Demolizione a seguito GTV
- Chiesa - delimitare macerie
- In attesa di chiarimento MIBAC



N=42100

Comune: AMATRICE
 Foglio: 61
 Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
 14-Nov-2019 11:37:24
 Prot. n. 7117583/2019

E=-13100

I Particella: 76